αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δοκιμής : **14-0844-010-0071-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **19/6/2014**

Αρ. Δοκιμής : **1**

Σταδίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπιστευμένο Αρ. Δοκιμής 102

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1,, 32009, ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ**		
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	:	ΔΗΜΟΣΙΟ		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	16/06/2014	Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: 16/6/2014
Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	:	16/06/2014	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 18/6/2014
Κωδικός Δείγματος	:	**24250071**	Τύπος Δείγματος	: Πόσιμο
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1 ΑΘΗΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο	Αποτέλεσμα
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	500	Απουσία (<4)
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	17

Η Λ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η δειγματοληψία διενεργήθηκε από το εργαστήριο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η ανάλυση του δείγματος νερού που αναφέρεται στον παρόντα πίνακα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 περί ποιότητας των υδάτων κατανάλωσης, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 356/Φ10/26-2-2009 και την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Η οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Η Διευθύντρια
Χημικός Μηχανικός
Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου

DVM, Υπ. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής - Διευθύντρια Εργαστηρίου MSc
Αν. Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε και δεν πρέπει να αναπαραχθεί μερικώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Η Ε.Υ.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
* Εργαστήριο Υπεργολάβος