αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτ. : **14-0844-010-0072-01**
Ημ/νία : **19/6/2014**

Σελ. : **1**

σσελ. 102

Λεωφ. Κηφισού 104 Αγ. Ιωάννης 115 27
Τ.Θ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΟΠΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΒΟΥΒΕΩΝ 1,, 32009, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ**		
Τύπος Δείγματος	:	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ		
Ημ/νία Παραλαβής	:	16/06/2014	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	: 16/6/2014
Ημ/νία Λήξης	:	16/06/2014	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 18/6/2014
Αριθμός Δείγματος	:	**24250072**	Αριθμός Παραγγελίας	: Προ-Εγγραφή
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο	Αποτέλεσμα
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	Estimated 4

Η Λ ε ξ Α Κ Ε Α Η Σ

1. Τα δείγματα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α. Η1 παραμετρικής τιμής για τα Escherichia coli και Intestinal Enterococci.

2. Η δειγματοληψία έγινε από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ με ταυτότητα 8600/416/E103, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 356/Φ10/26-2-2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ και τον Ν.3199/2003 και τροποποιήθηκε από τον Ν.4117/2013.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
DVM, MSc - Διατροφολόγος MSc
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου.
* Παράμετροι που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης.