αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Φακέλου : **16-1369-001-0679-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **9/2/2016**

Αρ. Δείγματος : **1**

Σταδίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπιστευμένο Αρ. 102

Παραλήπτης	:	**Κοινοπραξία ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - Κοινοπραξία ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,, 32009, Χαλκίδα**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Δικτύου		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	04/02/2016	Ημ/νία Παραλαβής	: 4/2/2016
Ημ/νία Έναρξης	:	04/02/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 7/2/2016
Κωδικός Δείγματος	:	**26050679**	Κωδικός Πελάτη	: Κ2Κ2
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ CAFE "ΟΔΟΣ ΠΕΤΡΑΣ" - Κρήνη**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Αριθμός Αποικιών στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ασυνήθιστη Μεταβολή	18
Αριθμός Αποικιών στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ασυνήθιστη Μεταβολή	23
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (υγρές Καλλιέργειες και Φίλτρα)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Κρίσεις Αποτελεσμάτων

1. Η ανάπτυξη των Κολοβακτηριοειδών και των Escherichia coli στο δείγμα 26050679 είναι ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης, σύμφωνα με τις παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 309/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Α/11-07-2001), που αντικατέστησε το Π.Δ. 2/2600/2001.

2. Η ανάπτυξη των Αποικιών στους 22°C και 37°C σε συνδυασμό με την παρουσία Εντερόκοκκων και Clostridium perfrigens στο δείγμα είναι ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης, σύμφωνα με τις παραμετρικές τιμές του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 309/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Α/11-07-2001), που αντικατέστησε το Π.Δ. 2/2600/2001.

Η Διευθύντρια
Χημικός

Δρ. Χριστίνα Λιάγγου
DVM, Κτηνίατρος - Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηνιατρικής

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά και μόνο το δείγμα που εξετάστηκε και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε διαφημιστική χρήση.
Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου και χωρίς καμία τροποποίηση.
* Εκτός Πεδίου Διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. Δείγματος : **16-1369-001-0679-02**
Ημ/νία Παραλαβής : **9/2/2016**

Αρ. Έκθεσης : **1**

Σταθμός Ελέγχου Ποιότητας Νερού 104 Αγ. Θεσσαλονίκης 115 27
Δ/νση Αποστολής Αλληλογραφίας: Λεωφ. Συγγρού 127 Α?. Ψυχικό 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Είδος Δείγματος	:	**Νερό Κατανάλωσης - Νερό Βρύσης Α?Βάσης Νομού Αττικής, Βορείου Τομέα Αττικής 1,, 32009, Εσωτερικής Χρήσης**		
Δ/νση Σημείου Δειγματοληψίας	:	Ν?Σ ΑΛΛΗ Σ?ΕΡΧΟΜΕΝΗ		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	04/02/2016	Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 4/2/2016
Ημ/νία Λήψης	:	04/02/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Αναλύσεων	: 8/2/2016
Αριθμός Δειγματοληψίας	:	**26050679**	Λήψη Δειγματοληψίας	: Πελάτης
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΚΑΦΕΝΕΙΟ CAFE "ΖΩΗΡΕΑ" - Χ Σ?ΗΜΑ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ποσότητα Ανίχνευσης	Όριο Αποδοχής	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασία μέτρησης (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
Αγωγιμότητα στους 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	618
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.34
Χρώμα	Α?Β/Α? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Βόριο	Χ/Σ Β/Α? (*)		-	-	Δ/Υ Θεωρείται
Βάριο	Χ/Σ Β/Α? (*)		-	-	Δ/Υ Θεωρείται
Αργίλιο (Al)	Β/Α 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	11
Χλώριο (Υ/Θ Ανάλυσης)	Β/Α Β72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	< 0.05
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Κάτω Ορίου Ποσοτικού

Δεν Δ/νθηκε Α?ιολόγηση

1. Βάσει της Υ.Α. Γ?Υ2/Γ?/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η Υπηρεσία Ποιότητας Νερού Ανάλυσης Χ/Σ Ανάλυσης, Ποσοτικός Προσδιορισμός Χ/Σ Ανάλυσης Δείγματος 26050679 Λήψη Δειγματοληψίας: Πελάτης, Ποσοτικός Προσδιορισμός Χ/Σ Ανάλυσης Δείγματος Χ/Σ Ανάλυσης Χ/Σ Ανάλυσης Χ/Σ Ανάλυσης