αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αρ. Φακέλου : **16-0503-006-0572-02**
Ημερομηνία : **9/2/2016**

Αρ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA ESYD
σσελιδα
Αρ. Φακ 102

Χρυσ. Δούκα 104 Αμ Δαφνί 115 27
Τ΄ εαυτού Κύριε: Λεω. Δουκησσης 127 ΑΘ. Ηρ Δαφνί 142 32
Φαξ: +30 210 7470500-502 Αυτ Τηλ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Παραλήπτης Αντικ. Αναλ.	:	**σπ. Β.Ε.Α.Π. Ν. Λαμ 1, 32009, Μαζ. Ν. Λαμ**		
Τ΄ Αναλυθέντος	:	Αντικ. Ανάλ.		
Ημ/νία Παραλαβής	:	03/02/2016	Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 3/2/2016
Ημ/νία Τελ. Αναλύσεων	:	03/02/2016	Ημ/νία Έκδοσης Αναλύσεων	: 5/2/2016
Κωδικός Δείγματος	:	**26050572**	Κωδικός Σημείου	: Ν. Ν. Β. Ν.
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - σπ. Ν. Λαμ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ανίχνευση	Όριο	Αποτέλεσμα
Αγωγιμότητα στους 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	292
Θολερότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	1.2
Αργίλιο (Al)	ΕΠΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	74
Χρώμιο (Cr)	ΕΠΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	0.81

Η Λ Α Π Α Ρ Α Τ Η Σ Η Σ

1. Τα δείγματα αναλύθηκαν σύμφωνα με τις παραμέτρους του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 56/2009 (ΦΕΚ 73/Α/2009) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π.Ε.Χ.Ω.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 1571/Β/2010).

2. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2009 (ΦΕΚ 73/Α/2009) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π.Ε.Χ.Ω.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 1571/Β/2010), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ L 330/32 της 05.12.1998), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ L 284/1 της 31.10.2003).

3. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2009 (ΦΕΚ 73/Α/2009) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π.Ε.Χ.Ω.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 1571/Β/2010), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ L 330/32 της 05.12.1998), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ L 284/1 της 31.10.2003).

Η Τ΄ Αναλύσεων
Δρ. Χρυσούλα Μπαλτά
Χημικός Περιβάλλοντος
DVM, Δρ. Χημικός MSc

Η παρούσα αναφορά αναλύσεων αφορά μόνο στα δείγματα που αναλύθηκαν στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα δεν αφορούν τα δείγματα που δεν παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.
Η ΑΕ αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε δεν φέρει ευθύνη για τη δειγματοληψία και τις πληροφορίες που δίνονται από τον πελάτη, οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
* Παράμετρος δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.