αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Δοκιμής : **16-0830-006-0965-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **25/5/2016**

Αριθ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμβεβλημένο
Αρ. 102

Χρ. Μπόλη 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ. Θεοδώρου & Αλεξ. Παπαναστασίου 127 Α?. Ιωάννης 142 32
τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Αγ Ιωάννου Ρέντη 1, 32009, Περιστέρι**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Δικτύου		
Ημερ/νία Δειγματοληψίας	:	19/05/2016	Ημερ/νία Παραλαβής Δείγματος	: 19/5/2016
Ημερ/νία Έναρξης	:	19/05/2016	Ημερ/νία Ολοκλήρωσης	: 22/5/2016
Κωδικός Δείγματος	:	**26200965**	Σύστημα Δειγματοληψίας	: Άλλο
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Κρήνη Αγ. Ιωάννου**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια

1. Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία δειγματοληψίας 26200965 και η παρούσα δοκιμή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

2. Οι παράμετροι που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου σημειώνονται με αστερίσκο (*) και η δειγματοληψία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια
Τμήματος Αναλύσεων
Δρ. Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Msc Διατροφή Ζώων - Διαχείριση Ποιότητας MSc
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά το δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου.
Η ΔΟΚΙΜΗ διενεργήθηκε στο πλαίσιο της διαπίστευσης του εργαστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.
* Δοκιμές εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αριθ. Πρωτ. : **16-0830-006-0965-02**
Ημερομηνία : **25/5/2016**

Αριθ. Σελίδας : **1**

Τσόχα 104 Αμπελόκηποι 115 27
Τ.Θ. 14562 Τ.Τ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ, Οδός Αγίου Νικολάου 1, 32009, Άγιος Βαρβάρας**			
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό			
Ημ/νία Λήψης	:	19/05/2016	Ημ/νία Παραλαβής	:	19/5/2016
Ημ/νία Έναρξης	:	19/05/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	:	24/5/2016
Κωδικός Δείγματος	:	**26200965**	Κωδικός Σημείου	:	Κρήνη
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΠΑΛΙΑ ΔΕΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Μ. Θεοδωρή**			

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ποσοτικό Όριο	Όρια Νομοθεσίας	Αποτέλεσμα
Υδρογονοδείκτης (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.2
Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	318
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
Χρώμα	ΑΣΒΕ/ΑΟΑ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Βόριο	Βλ.Σχόλιο(*)		-	-	Δεν Ανιχνεύεται
Οσμή	Βλ.Σχόλιο(*)		-	-	Δεν Ανιχνεύεται
Αργίλιο (Al)	ΒΑΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	**301**
Χλώριο (Σ.Υπολειμματικό)	ΒΑΑ Β72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.41
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Μη Ανιχνεύσιμο

Η Δ/Ν ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Η παράμετρος Υδρογονοδείκτης (pH) του δείγματος 26200965 είναι εκτός ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Η1/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

2. Η παράμετρος Χλώριο (Σ.Υπολειμματικό) του δείγματος εκτός ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Η1/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια
Αναλύσεων Ποιότητας
Νερού

Δρ. Χριστοδουλάκη Μαρία
DVM, Διπλωματούχος MSc