αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτ. Εργασίας : **16-0503-029-0975-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **26/5/2016**

Αρ. Σελίδας : **1**

σελ. 102

Χ. Τρικούπη 104 Αμπελόκηποι 115 27
Τ. Θεοδώρου 127 Χαλάνδρι 142 32
τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τζ ΤΖΑΝΕΙΟΥ 1, 32009, ΠΕΙΡΑΙΑΣ**		
Τύπος Δείγματος	:	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	19/05/2016	Ημ/νία Παραλαβής	: 19/5/2016
Ημ/νία Έναρξης	:	19/05/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 21/5/2016
Αριθμός Δείγματος	:	**26200975**	Σημείο Δειγματοληψίας	: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κωδικός Πελάτη	:	**ΟΙ ΣΙΕΛΟΒ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΑΒΕΛΑΝΟΙ - ΔΗΣΟ ΑΝΑΛ(102)**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο	Αποτέλεσμα
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	0

Σχόλια

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη στο πλαίσιο του προγράμματος δειγματοληψίας 26200975 και η μεταφορά στο εργαστήριο με ευθύνη του πελάτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103, η οποία ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 356/2000/ΕΚ της 26-2-2009 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003.

Ο Διευθυντής
Δρ. Αγγελική Κανδηλάκη
DVM, Χημικός - Τοξικολογικός MSc
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η αναπαραγωγή της επιτρέπεται μόνο ολόκληρη. Η διάρκεια αποθήκευσης των δειγμάτων στο εργαστήριο είναι 1 μήνας από την ημερομηνία έκδοσης του αποτελέσματος.
* Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης.