αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μελέτης : **17-0830-003-0052-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **23/02/2017**

Αρ. Δείγματος : **1**

ilac-MRA ΕΣΥΔ
Σελίδα 1 από 2

Διεύθυνση: Λεωφ. Μαρκοπούλου 104 Κρωπία 190 15
Τ.Θ. 142 32 Κρωπία 190 15 Ελλάς
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων, Ρήγα Φερραίου 1, 35100, Λαμία**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημ/νία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 23/02/2017
Κωδικός Πελάτη	:	**27080052**	Κωδικός Δείγματος	: Κρ ΣΗΜ
Σημείωση/Παρατηρήσεις	:	**Δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την δειγματοληψία - Δεν ισχύει**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Αποτέλεσμα	Όριο Ποσοτικοποίησης
Αριθμός αποικιών στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανωμαλία	0
Αριθμός αποικιών στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανωμαλία	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (υγε΄ Μορφή και Σπόρια)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Μη Διαπιστευμένες Παράμετροι

1. Η δειγματοληψία έγινε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου, σύμφωνα με το σημείο δειγματοληψίας 27080052 όπως έχει καταγραφεί από τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Β2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι παράμετροι που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου έχουν επιλεγεί από τον πελάτη και η μέθοδος δειγματοληψίας έχει καθοριστεί από τον πελάτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Β2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διευθύντρια
Χημικός Αναλύσεων
Δρ. Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Μ.Sc. Κτηνιατρικής - Διατροφολογίας MSc
Αν. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Διατροφολογίας

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στο δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου. Οι παράμετροι που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου σημειώνονται με αστερίσκο (*). Η διαπίστευση ισχύει μόνο για τις παραμέτρους που αναγράφονται στο Παράρτημα Τεχνικής Ικανότητας.
* Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αριθ. Πρωτ. : **17-0830-003-0052-02**
Ημερ/νία Έκδοσης : **23/02/2017**

Σελ. **1** από 2

Λεωφ. Συγγρού 104 Αμφιθέα 115 27
Τ.Θ. Καλλιθέα Αττικής 127 Τ.Κ. 176 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Νέα Σμύρνη 1, 32009, Βοιωτία**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Δικτύου		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημ/νία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 20/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080052**	Κωδικός Πελάτη	: ΔΝ? ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Υδρογονοδείκτης (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	278
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.51
Χρώμα	Σ.Μ. ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)		-	-	Χαρακτηριστική
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)		-	-	Χαρακτηριστική
Αργίλιο (Al)	ΕΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	150
Χρώμιο (Cr)	ΕΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	0.35
Χλώριο (Υπολειμματικό)	ΕΑ Β72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.05
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Δεν Ανιχνεύθηκε

Σημειώσεις

1. Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες στον πίνακα αναλύθηκαν στο δείγμα 27080052 που παρελήφθη στις 20/02/2017 και αφορούν στην Οδηγία 98/83/ΕΚ (Οδηγία 2001/2600/ΕΚ), η οποία τροποποιεί την Οδηγία 98/83/ΕΚ (Οδηγία 892/εκ/11-07-2001).

2. Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΡΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

Η Διευθύντρια
Αναλύσεων Ποιότητας Νερού

Δρ. Χριστίνα Μαυρίδου
DVM, Msc