αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου Δοκιμής : **17-0830-003-0053-01**
Ημερομηνία Έκδοσης : **23/02/2017**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Σελίδα 1 από 2

Σταδίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 60000 Ταχ.Κωδ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**		
Διεύθυνση Πελάτη	:	Αγ. Παρασκευή		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημ/νία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 23/02/2017
Αριθμός Δείγματος	:	**27080053**	Τύπος Δείγματος	: Πόσιμο
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "ΠΗΓΗ" - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (υγε΄ μορφή συμπ. Χρ.)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Μη Διαπιστευμένες Παράμετροι

1. Η δειγματοληψία Χρ. Ο έγινε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου, στο σημείο δειγματοληψίας 27080053 όπως ορίστηκε από τον πελάτη, σύμφωνα με τη διαδικασία δειγματοληψίας του εργαστηρίου βασισμένη στο Παράρτημα Β του Προεδρικού Διατάγματος 32/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Α/11-07-2001), η οποία ακολουθεί τις οδηγίες του Οδηγού δειγματοληψίας για μικροβιολογικές αναλύσεις.

2. Οι Ο. έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους που ενέχουν οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 32/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Α/11-07-2001), η οποία ακολουθεί τις οδηγίες του Οδηγού ασφαλείας για μικροβιολογικές αναλύσεις.

Η Διευθύντρια
Χημικός
Δρ. Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Υγιεινολόγος - Διατροφολόγος MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στο δείγμα που εξετάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου. Η ευθύνη του εργαστηρίου περιορίζεται στο ποσό των χρημάτων που έχουν καταβληθεί για τις αναλύσεις. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη σωστή δειγματοληψία και μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο.
* Παράμετρος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αρ. Μητρώου : **17-0830-003-0053-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **23/02/2017**

Αρ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA
ESYD
Διαπίστευση
Αρ. 102

Κύρ. Δούκα 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ. Θεοδώρου 127 Κ. Πατήσια 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αγ Κωνσταντίνου 1, 32009, Οινόη**		
Τύπος Δείγματος	:	Νερό Πόσιμο		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: 20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	:	20/02/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 20/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080053**	Κωδικός Πελάτη	: ΔΠΥ
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "Αγ Κωνσταντίνου" - Δημ Δημ Δημοτικό Διαμέρισμα**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ποσοτικό Όριο	Όριο Παραμετρικής Τιμής	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασία Δείγματος κατά την Ανάλυση (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
Αγωγιμότητα στους 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	279
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.39
Χρώμα	Εσωτ. Μεθ. ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)		-	-	Χαρακτηριστική
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)		-	-	Χαρακτηριστική
Αργίλιο (Al)	ΕΠΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	163
Χρώμιο (Cr)	ΕΠΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	0.32
Χλώριο (Υ. Απολύμανσης)	ΕΠΑ Β72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.12
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Δεν Ανιχνεύθηκε

Σημειώσεις

1. Οι παράμετροι που υπάρχουν στον πίνακα δοκιμών του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 27080053 αφορούν τη διαπίστευση του εργαστηρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η ΕΛΛΑΚ διαπιστεύει τις δοκιμές που αναφέρονται στο εγκεκριμένο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου και όχι τη συμμόρφωση του δείγματος με τις προδιαγραφές.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
Δρ. Αγγελική Σταυρουλάκη
DVM, Διδάκτωρ MSc