αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : **17-0830-004-0056-02**
Ημερ. Έκδοσης : **23/02/2017**

Αριθ. Σελίδας : **1**

Σελίδα 102

Σταδίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	: **ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αγ Σοφίας 1, 32009, Θεσσαλονίκη**		
Τύπος Δείγματος	: Πόσιμο Νερό Δικτύου		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	: 20/02/2017	Ημ/νία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης	: 20/02/2017	Ημ/νία Περάτωσης	: 20/02/2017
Κωδικός Δείγματος	: **27080056**	Κωδικός Πελάτη	: Δημ ΥΔΑΘ
Σημείο Δειγματοληψίας	: **ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΗ Ε "Εκκλησία" - ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΑΦΩΝ - Δημ Βιβλιοθήκη**		

Παράμετρος	Μονάδες	Μέθοδος	Αποτέλεσμα
Χρώμιο εξαθενές (Cr 6+)	mg/l	ΕΝ 15738:2010	<0,0005

Η Διευθύντρια
Χημικός Περιβάλλοντος

Δρ. Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Χημικός MSc

Η παρούσα δοκιμή διαπίστευσης αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δηλώνει ότι τα δείγματα λήφθηκαν από τα σημεία που υποδείχθηκαν από τον ίδιο.
* Δοκιμές που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης.