αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. Δοκιμής : **17-0830-003-0050-01**
Ημερομηνία Έκδοσης : **23/02/2017**

Αριθ. Σελίδας : **1**

Συνολικός Αριθμός Σελίδων 102

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 104 Αγ. Παρασκευή 115 27
Τ.Θ. 64006 Χολαργός 127 Α.Τ. Ταύρος 142 32
Τηλέφωνο: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Δημοσίευση: www.ergastiria.gr

Πρότυπο Δειγματοληψίας	:	**Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ - Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2/2600/01, ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001, Οδηγία 98/83/ΕΚ, Άρθρο 1, 32009, Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας**		
Τρόπος Δειγματοληψίας	:	Δειγματοληψία Πελάτη		
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημερομηνία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημερομηνία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	: 23/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080050**	Τύπος Δείγματος	: Πόσιμο
Σημείωση Δείγματος	:	**Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου "Πεντέλης" - Θρ. Θεοδωρή**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Αποτέλεσμα	Όριο
Μικροοργανισμοί στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άπειρο	0
Μικροοργανισμοί στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άπειρο	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (με Υποστρώματα Θειικών Αλάτων)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Η Λήψη Δείγματος

1. Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 27080050 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δηλαδή σε σημεία που έχουν δηλωθεί στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγιεινής και Ελέγχου Λοιμώξεων της Περιφέρειας Αττικής.

2. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν στο παρόν πρωτόκολλο δοκιμών είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με τον κατάλογο διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και ισχύει σήμερα η τελευταία αναθεώρηση του σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2/2600/01, ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001, η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Ο Δ/ντής Εργαστηρίου
Χημικός Μηχανικός

Δρ. Γεώργιος Λιόντος
DVM, Μ.Sc. Διατροφολοίμωξη - Δημόσια Υγιεινή MSc
Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολογράφως. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν στο παρόν πρωτόκολλο δοκιμών είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με τον κατάλογο διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
* Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

Αριθ. Μητρώου Δοκιμών : **17-0830-003-0050-02**
Ημερομηνία Έκδοσης : **23/02/2017**

Σελίδα : **1**

Σταδίου 104 Άγιος Στέφανος 115 27
Τηλ. Επικοινωνίας: Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. 127 Τ.Θ. 142 32
Φαξ: +30 210 7470500-502 Αυτ. Συν: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Πελάτης Αιτήματος	:	**Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε - Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε, Ηλιουπόλεως 1, 32009, Σταυρός Λιβαδειάς**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Δικτύου		
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημερομηνία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημερομηνία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	: 20/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080050**	Κωδικός Πελάτη	: Χημικός
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ "Χημικός Εργαστήριο" - Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Όριο Συμμόρφωσης	Αποτέλεσμα
Θερμοκρασία Μέτρησης (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	281
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.36
Χρώμα	ΕΛΟΤ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Οσμή	Οργανοληπτικά (*)		-	-	Χωρίς Οσμή
Γεύση	Οργανοληπτικά (*)		-	-	Χωρίς Γεύση
Αργίλιο (Al)	ΕΠΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	**233**
Χρώμιο (Cr)	ΕΠΑ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	0.34
Χλώριο (Υπολειμματικό)	ΕΠΑ Β72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.25
Αμμώνιο (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Μη Ανιχνεύσιμο

Μη Λογισμικές Αναλύσεις

1. Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής διάταξης Δ1/Γ/οικ.2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

2. Οι παράμετροι που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου αναλύονται από υπεργολάβους.

Η Διευθύντρια Εργαστηρίου
Χημικός MSc