αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : **17-0830-004-0058-02**
Ημερ/νία Παραλαβής : **23/02/2017**

Αριθ. Σελίδων : **1**

ελληνικό σύστημα διαπίστευσης
Αριθ. 102

Σταδίου 48, Αθήνα 104 43 Τ.Θ. 115 27
Τηλ. Κέντρο: 210 7470500 Fax: 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Αιόλου 96 & Σταδίου, 10559, Αθήνα**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημ/νία Παραλαβής	: 20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 20/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080058**	Σημείο Δειγματοληψίας	: Πόσιμο Νερό
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "AVIN" - στα στα ΒΙΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Αποτέλεσμα
Χρώμιο εξαθενές (Cr 6+)	ΕΛΑ 072-71 (UV)	mg/l	<0,005

Ο Διευθυντής
Χημικός Αναλύσεων

Χρήστος Παπαδόπουλος
DVM, Χημικός MSc

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρη.
Η ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
* Εργαστήριο εκτός πεδίου διαπίστευσης.