αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: **17-0844-009-0063-02**
Ημερομηνία Παραλαβής: **23/02/2017**

Σελίδες: **1**

ilac-MRA ΕΣΥΔ
Κωδικός Δοκιμών: Α Π 102

Σταδίου. Δεκελείας 104 Αμαρούσιο 115 27
Τ.Θ. Κεντρικής Υπηρεσίας: Λεωφ. Δημοκρατίας 127 Α.Τ. Ιλίου 142 32
Κινητό: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Ονομασία Πελάτη	:	**Κοινοπραξία ΕΛΤΕΚ Α.Τ.Ε. - Κοινοπραξία ΕΛΤΕΚ Α.Τ.Ε. Ε.Κ. Ιωάννου, Ε.Κ. Μαρκόπουλος Ο.Ε. Ο.Τ. Ζ Αθανασίου Διαμαντοπούλου 1,, 32009, Εθνικός Δρόμος Λεβαδειάς**			
Τρόπος Δειγματοληψίας	:	Δειγματοληψία Πελάτη			
Ημ/νία Παραλαβής	:	20/02/2017	Ημ/νία Εκτέλεσης Δοκιμών	:	20/02/2017
Ημ/νία Έναρξης	:	20/02/2017	Ημ/νία Λήξης Εργαστηριακών Δοκιμών	:	20/02/2017
Αριθμός Δείγματος	:	**27080063**	Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό
Περιγραφή Δείγματος	:	**Φιάλη Πλαστικού 2 Λίτρων - Χρ. Χρ. Υπηρ. Πόσιμο Νερό Δικτύου**			

Παράμετρος	Μονάδα	Τιμή Μεθόδου	Αποτέλεσμα	Μ.Ο.Π.
Χρώμιο (Cr 6+)	ΕΑΑ 072-71 (UV)	mg/l	<0,01	0,05

Ο Υπεύθυνος
Εργαστηρίου Αναλύσεων
Χ. Σ. Σ.

Χ. Σ. Σ.
DVM, Δρ. Περιβ. Μηχ. MSc

Η παρούσα δοκιμαστική έκθεση αφορά μόνο στο δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή αυτής μπορεί να γίνει μόνο ολόκληρη χωρίς τροποποιήσεις. Η ΕΑΑ δεν φέρει ευθύνη για τα στοιχεία δειγματοληψίας που δίνονται από τον πελάτη. Η ΕΑΑ δεν φέρει ευθύνη για τα αποτελέσματα δοκιμών τα οποία δίνονται από τον πελάτη. Η ΕΑΑ δεν φέρει ευθύνη για τα αποτελέσματα δοκιμών τα οποία δίνονται σε μορφή μη συμβατή με τα πρωτότυπα αποτελέσματα δοκιμών.
* Δοκιμές εκτός πεδίου διαπίστευσης.