αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΟΛΤΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ

Αριθ. Δοκιμής : **17-0844-008-0062-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **23/02/2017**

Αριθ. Σελίδας : **1**

Σταδίου & Ακαδημίας 104 Αθήνα 115 27
Τ.Θ. 3837 Αθήνα 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1,, 32009, ΑΘΗΝΑ**		
Τύπος Δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Δικτύου		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/02/2017	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	: 20/02/2017
Ημ/νία Παραλαβής	:	20/02/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 23/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080062**	Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	: ΚΠΝ
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή Αναφοράς	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανωμαλία	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανωμαλία	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (υγετ. Μορφή και σπόρια)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η

1. Η ανίχνευση Κολοβακτηριοειδών στο δείγμα 27080062 είναι ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης, η οποία μπορεί να προέρχεται από κόπρανα ζώων ή ανθρώπων σύμφωνα με την Οδηγία 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία.

2. Η ανίχνευση Escherichia coli και Intestinal Enterococci στο δείγμα σημαίνει ότι η μικροβιακή επιμόλυνση προέρχεται από κόπρανα ζώων ή ανθρώπων σύμφωνα με την Οδηγία 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία.

Η Διευθύντρια
Χημικός Αναλύσεων

Μαρία Δημητρίου
DVM, Msc Κτηνιατρικής - Διατροφολόγος Msc
Διαχείρισης Ποιότητας

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου.
Η ΑΕ δεν ευθύνεται για τη χρήση των αποτελεσμάτων εκτός του σκοπού για τον οποίο εκδόθηκε το παρόν έγγραφο.
* Δοκιμές που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : **17-0844-008-0062-02**
Ημερ/νία : **23/02/2017**

Αρ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA ESYD

σελ. 1 από 2

Τσόκα 104 & Δεληγιάννη 115 27
Αθήνα, ΤΚ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Περιγραφή Δείγματος	:	**Νερό Κατανάλωσης - Νερό Βρύσης Δημοτικό Διαμέρισμα, Βρύση Κεντρικής Πλατείας, 32009, Δημοτικό Διαμέρισμα**		
Είδος Δειγματοληψίας	:	Τυχαία Δειγματοληψία		
Ημερ/νία Παραλαβής	:	20/02/2017	Ημερ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 20/02/2017
Ημερ/νία Έκδοσης	:	20/02/2017	Ημερ/νία Ολοκλήρωσης Αναλύσεων	: 22/02/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27080062**	Κωδικός Πελάτη	: Πελ 2600
Σημείωση Δείγματος	:	**Δεν υπάρχει Βεβαίωση Δειγματοληψίας - Νερό Κατανάλωσης**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ανίχνευση	Όριο	Αποτέλεσμα
Υδρογονοδείκτης (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
Αγωγιμότητα στους 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	281
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.49
Χρώμα	Φασματοφωτομετρία ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Οσμή	Αισθητηριακή (*)		-	-	Χωρίς Οσμή
Γεύση	Αισθητηριακή (*)		-	-	Χωρίς Γεύση
Αργίλιο (Al)	ΕΝ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	100
Χρώμιο (Cr)	ΕΝ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	0.30
Χλώριο (Υπολειμματικό)	ΕΝ ΙΣΟ 7393-2 (UV)	mg/l	0.015	-	0.36
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Κάτω Ορίου Ποσοτικού

Σχόλια Αποτελεσμάτων

1. Η δειγματοληψία έγινε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 27080062 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία.

2. Η ΔΕΥΑ εφαρμόζει συστηματικά προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού κατανάλωσης στο δίκτυο διανομής της, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 27080062 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η Διευθύντρια
Χημικός
Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου
DVM, Χημικός MSc

Η παρούσα δοκιμή διαπίστευσης αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν και δεν μπορεί να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή.